

Легенда:

1.Канален вентилатор к-т с меки връзки, дебит 300м³/ч, 150Pa, 0,5kW,220V, с електронен контролер на обороти(част ЕЛ) за помещение склад органи - 1бр.

2.Канален вентилатор к-т с меки връзки, дебит 150м³/ч, 150Pa, 0,5kW,220V, с електронен контролер на обороти(част ЕЛ) за помещение лаборатория - 1бр.

3.Канален вентилатор к-т с меки връзки, дебит 200м³/ч, 150Pa, 0,5kW,220V, с електронен контролер на обороти(част ЕЛ) за помещение вивариум - 1бр.

4.Електрически калорифер 6kB,380V

5.VRF система - външно тяло -за високо -стенен монтаж - GMV-R22G/NaG-K с Qox =2.2kW, Qот=2.5kW, N= 50W, 220V, P-ри на тяло 843/180/275, , к-т с дистанционно- 4бр.

6.VRF система - външно тяло -за високо -стенен монтаж - GMV-R56G/NaG-K с Qox =5.6kW, Qот=6.3kW, N= 70W, 220V, P-ри на тяло 1008/221/319, , к-т с дистанционно- 3бр.

7.Вентилационна решетка 625/125 , за монтаж в/у кръгъл въздуховод к-т с PC -56р.

8. Кухненски смукател 2000/1000/450 к-т с маслоуловителни касети и рег.клапи - 2бр.

9. Въздушен филтър 300/200 - 1бр.

10.Вентилационна решетка 400/300 , за директен монтаж, к-т с рег.секция -8бр.

11. Кухненски смукател 1000/1000/450 к-т с маслоуловителни касети и рег.клапи - 2бр.

12. Трансферна решетка 750/350 за монтаж на врата -1бр.

13. Трансферна решетка 300/150 за монтаж на врата -2бр.

14. Трансферна решетка 500/150 за монтаж на врата -2бр.

отвори, които са съществували , но са зазидани

смукателна вентилация, от поцинкован неизолирана ламарина

нагнетателна вентилация, топлоизолирана и облечена в материал, позволяващ миене

тръбна обвръзка клим.система (медни тръби изолирани с изолация с деб.13мм + комуникационен кабел)

PVC Ø 35, с изолация с деб.13мм

Всички кондензи се включват към канализационната мрежа, чрез сифонна връзка!

Всички въздуховоди преминават през външните стени, през прозорци, които са били зазидани и затулани! След монтажа на новите въздуховоди да се предвидят необходимите строително монтажни дейности, с цел недопускане на течове през въздуховодите в сутеренните помещения!

Не се допуска въвеждане на обекта в експлоатация, при неспазване на чл.6 от Наредба 15/2006г. за технически правила и нормативи за проектиране , изграждане и експлоатация на системите за производство, пренос на топлинна енергия!

Всички промени по настоящия проект се правят само след съгласуване с проектанта!

Подобект:

Дисекционен сектор и сутеренен етаж на Катедра по Анатомия ,хистология и ембриология

Възложител: Медицински Университет "Проф.Д-р Параскев Иванов Стоянов "-Варна

Съгласували:		
Арх.	Д.Хасъмова	
Ел.	инж. Ст. Боянов	
В и К	инж. М. Вълчанова	
Констр.	инж. Г.Горчев	
Технология	инж. В. Видолов	
ПБ	инж. Ив. Сълчов	
ПБ-3	инж. В.Рогачова	