



ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ

- Табло разпределително
- Осветител с ЛЛ 2X36W
- Осветител с ЛЛ 1X36W
- Осветител с ЛЛ 4X18W, IP 21
- Осветител с ЛЛ 2X18W, IP 21
- Осветител с ЛНЖ, IP 44
- Евакуационен осветител
- Ключ единичен, сериен, девиаторен
- Осов вентилатор /противовлажно изпълнение/
- Сноп успоредно положени захранващи линии със СВТ
- захранваща линия с кабел тип СВТ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ел.инсталации на обекта се изпълняват с кабелоподобни проводници тип СВТ-СЕ маркировка, положени на кабелносопска скари или укрепени по конструкция, ПКМ скоби и др. по технологията за открита и скрита електрическа инсталация в сграда /съгласно част Седма на Наредба 3 - УЕУЕЛ/.
- Типът и сечението на проводниците за отделните токови кръгове е отразен на еднолинейните схеми на съответните разпределителни табла.
- Осветителните тела могат по желание на Възложителя да се заменят с осветителни тела комплектовани с LED източник на светлина
- Осветителните тела с ЛНЖ да се комплектоват с енергоспестяващи източници на светлина /КЛП или LED/.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТЕР

ОБЕКТ: Преустройство и основен ремонт на част от сграда - Ректорат в УПИ I-мед.университет, кв. 694 а,2-ри м.р., р-н "Приморски", гр. Варна, общ. Варна
ПОДОБЕКТ: Дисекционен сектор и сутеренен етаж на Катедра по Анатомия, хистология и ембриология

ЧЕРТЕЖ: Разпределение осветителна ел.инсталация

СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС:	ПРОЕКТАНТ:	
Архитектура	арх. Д. Хасъмова			
Конструкции	инж. Т. Топчев		инж. Станислав Боянов	
Вик	инж. М. Велинова			
ОВК	инж. Сн. Данаилова			
Технология	инж. В. Видолов			
ПБ	инж. Ил. Съикова			
ПБЗ	инж. В. Рапонова			
Възложител Медицински Университет			ФАЗА:ТП	М 1:100
"Проф.д-р Параскев Иванов Стоянов"-Варна			ЧАСТ:ЕЛ	ЛИСТ2/6
			05.2014Г.	