



ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ

- Табло разпределително
- захранваща линия с кабел тип СВТ
- Евакуационен осветител
ALR321 LED Denima2001, 32 x LED, 4.2 W
с пиктограма указваща пътя за евакуация

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Ел.инсталацията на евакуационното осветление се изпълнява с кабелоподобни проводници тип СВТ-СЕ маркировка, положени на кабелносоещи скари или укрепени по конструкция, ПКОМ скоби и др. по технология за открита електрическа инсталация в сграда /съгласно част Седма на Наредба 3 - УЕУЕЛ/.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ СУТЕРЕН

ОБЕКТ: Преустройство и основен ремонт на част от сграда - Ректорат в УПИ I-мед.университет, кв. 694 а,2-ри м.р., р-н "Приморски", гр. Варна, общ. Варна
ПОДОБЕКТ: Дисекционен сектор и сутеренен етаж на Катедра по Анатомия, хистология и ембриология

ЧЕРТЕЖ: Разпределение евакуационно осветление

СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС:	ПРОЕКТАНТ:	
Архитектура	арх. Д. Хасъмова			
Конструкции	инж. Т. Толчев		инж. Станислав Боянов	
ВиК	инж. М. Велинова			
ОВК	инж. Сн. Данаилова			
Технология	инж. В. Видолов			
ПБ	инж. Ил. Съикова			
ПБЗ	инж. В. Рапонова		ФАЗА: ТП	
Възложител Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Иванов Стоянов"-Варна			М 1:100	
			ЧАСТ: ЕЛ	
			05 2014 Г	
			ЛИСТ 45/6	