


Забележки:

- Водопроводната инсталация за студена и топла вода е от ПП тръби и фасонни части на заварки.
- Да се топлоизолират с микропорест каучук d=9mm вертиканите водопроводните тръби, както и главната хор. мрежа. Пластмасовите тръби са с термокомпенсатори на разстояния предписани от конкретният производител.
- Да се оставят излази от кота готов под както следва:
  - смесители за мивки - 1,00 м
  - ниско разположено клозетно казанче - 0,75 м
  - душ и стенни смесители - 1,00м
- Укрепването към конструкцията на сградата е със скоби с гумено уплътнение позволяващи осови премествания

Легенда:



СЪГЛАСУВАНИ:		
Арх.	арх. Д. Хасъмова	
Констр.	инж. Т.Топчев	
Ел.	инж. Ст. Боянов	
ОВК	инж. Сн. Данаилова	
Технология	инж. В. Видолов	
ПБ	инж. Ил. Сийкова	
ПБЗ	инж. В.Ропанова	

ОБЕКТ:	Преустройство и основен ремонт на част от сграда - Ректорат в УПИ 1 - мед. университет, кв.694а, 2-ри м.р., р-н "Приморски", гр.Варна		
ПОДЪОБЕКТ:	Дисекционен сектор и сутеренен етаж на Катедра по Анатомия, хистология и ембриология		
ЧАСТ:	Вик	ФАЗА:	Технически проект
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Медицински Университет - "Проф.Д-р Параскев Иванов Стоянов" Варна		
ПРОЕКТАНТ:	инж. Мария Венелинова Велинова		
ЧЕРТЕЖ:	Разпределение партер - водопровод		МАЩАБ: 1:50
		ЛИСТ:	3/6